

Условно-графические обозначения на схемах

	- линии интерфейса RS485
	- линии электропитания +12В/24В
	- линии электропитания ~220В
	- линия пожарной сигнализации
	- линия запуска модулей пожаротушения
ВТН № 	- извещатель пожарный дымовой адресный
ВТМ № 	- извещатель пожарный ручной адресный
ВТК № 	- извещатель пожарный тепловой адресный
ВТФ № 	- извещатель пожарный пламени адресный
№ 	- Иной извещатель (адресное устройство), условное обозначение которого не определено, XX - 01 ... 99, закодированная марка, наименование устройства
	- Блок разветвительно-изолирующий
БИАЛС № 	- оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой
БИАЛ № 	- оповещатель охранно-пожарный световой
БИАЛ № 	- световое табло "Выход"
МРТ № 	- модули порошкового пожаротушения
	- оповещатель световой табличный "Автоматика отключена" IP52
	- оповещатель световой табличный "Порошок не входит" IP52
СИБ № 	- устройство дистанционного пуска
ВГВ № 	- извещатель охранный магнитоконтактный
<div>НАИМЕНОВАНИЕ</div>	- оборудование, наименование
<div>Зона №</div>	- зона контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)
<div>наименование</div>	- границы помещений, уровней

Условно-графические обозначения на планах

	- линии интерфейса RS485
	- линии электропитания +12В/24В
	- линии электропитания ~220В
	- линия пожарной сигнализации
	- линия запуска модулей пожаротушения
ВТН № 	- извещатель пожарный дымовой адресный
ВТМ № 	- извещатель пожарный ручной адресный
ВТК № 	- извещатель пожарный тепловой адресный
ВТФ № 	- извещатель пожарный пламени адресный
№ 	- Иной извещатель (адресное устройство), условное обозначение которого не определено, XX - 01 ... 99, закодированная марка, наименование устройства
	- Блок разветвительно-изолирующий
БИАЛС № 	- оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой
БИАЛ № 	- оповещатель охранно-пожарный световой
БИАЛ № 	- световое табло "Выход"
МРТ № 	- модули порошкового пожаротушения
	- оповещатель световой табличный "Автоматика отключена" IP52
	- оповещатель световой табличный "Порошок не входит" IP52
СИБ № 	- устройство дистанционного пуска
ВГВ № 	- извещатель охранный магнитоконтактный
	- аппаратура охранно-пожарной сигнализации

Примечание:

1. Коды извещателей в условно-графических обозначениях:
01 - оповещатель световой табличный, адресный "Порошок не входит".
02 - оповещатель световой табличный, адресный "Порошок уходит".
03 - оповещатель световой табличный, адресный "Автоматика отключена".
04 - оповещатель звуковой, адресный.

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. №подл.			

Изм.						НаО «Красная поляна»			
Разраб.						ЭЛ23-07-07/107-ПС			
						Гараж для гондол ППКД-3, расположенный на отм. +1450м.н.у.м.			
Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, порошкового пожаротушения		Стадия		Лист		Листов			
		Р		14		-			
Условно-графические обозначения									
Н.контр.		Шабанов		02.24					
ГИП		Маркин		02.24					