





Примечание:

1. Коды извещателей в условно-графических обозначениях:
01 – оповещатель световой табличный, адресный “Порошок не входит”.
02 – оповещатель световой табличный, адресный “Порошок уходит”.
03 – оповещатель световой табличный, адресный “Автоматика отключена”.
04 – оповещатель звуковой, адресный.

						ИАО «Красная поляна»				
						ЭП23-07-07/107-ПС				
						Гараж для гондол ППКД-3, расположенный на отм. +1450м.н.у.м.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разраб.		Быстров			02.24	Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, порошкового пожаротушения		Стадия	Лист	Листов
								Р	15	-
Н.контр.	Шаданов				02.24	Структурная схема системы пожарной сигнализации				
ГИП	Маркин				02.24					
						Формат А3х3				