

Инв. № подл.

4. Извещатели пожарные ручные установить на высоте $H=1,5\text{ м}$. Отпуск к извещателям произвести скрыто в штрабе либо защитить кабель-каналом.

Формат А4х3