

Согласовано

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Оборудование системы ПС							
	1.1 Прибор приемно-контрольный и управления пожарный	ППКУП «Сириус»		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		
	1.2 Блоки индикации системы пожаротушения	«С2000-ПТ 2RS485»		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		
	1.3 Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле	С2000-КПБ		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		АКЗ
	1.4 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания	ДИП-34А-04 (ИП 212-34А)		ЗАО НВП "Болид"	шт.	46		
	1.5 Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный	С2000-ИП-03		ЗАО НВП "Болид"	шт.	10		
	1.6 Извещатель пожарный пламени инфракрасный адресный «С2000-ПЛ»	С2000-ПЛ		ЗАО НВП "Болид"	шт.	12		в т.ч. ЗИП 2 шт.
	1.7 Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком	ИПР 513-3АМ (исп.01)		ЗАО НВП "Болид"	шт.	8		
	1.8 Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник питания 24В - 2 А. Два изолированных интерфейса RS-485. Прозрачное окно на двери. IP41	ШПС-24 исп.11		ЗАО НВП "Болид"	шт.	2		
	1.9 Аккумулятор 12 В, 17 А*ч (АБ 1217К)	АБ 1217К		ЗАО НВП "Болид"	шт.	6		
	1.10 Устройство коммутационное; 2 реле, контакты на переключение; U-упр.12 В; I-упр.40 мА; U-коммут.до 250В; I-коммут.до 10 А; IP30; t-раб.-30...+50°С; 102x107x39 мм.	УК-ВК исп.12		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		
	1.11 Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ		ЗАО НВП "Болид"	шт.	2		
	2 Оборудование системы оповещения о пожаре							
	2.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой, 105 дБ, U-пит.12В	Маяк-12-КП		Электротехника и Автоматика	шт.	10		
	2.2 Оповещатель охранно-пожарный световой	Маяк-12-С		Электротехника И Автоматика	шт.	14		

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док

Подпись

Дата

Разраб.

Быстров

02.24

Н. Контр.

Шабанов

02.24

ГИП

Маркин

02.24

НаО «Красная поляна»

ЭЛ23-07-07/107-ПС.СО

Гараж для гондол ППКД-3, расположенный на отм. +1450м.н.у.м.

Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, порошкового пожаротушения

Стадия

Лист

Листов

Р

1

3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ЭЛЬ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Инв.№ подл.	Подпись и Дата	Взам. инв.№		2.2 Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	ЛЮКС-12 "Выход"		Электротехника и Автоматика	шт.	15		
				2.3 Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	ЛЮКС-12 "Направление движения"		Электротехника и Автоматика	шт.	12		
				2.6 Коробка монтажная огнестойкая	КМ-О (4К)-IP41		Гефест	шт.	11		
				2.7 Модуль подключения нагрузки	МПН		ЗАО НВП "Болид"	шт.	51		
				3 Материалы системы ПС и СОУЭ							
				3.1 Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный	КПСнг(A)-FRLS 1x2x0.75		Россия	м.	721		ПС
				3.2 Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный	КПСнг(A)-FRLS 1x2x1		Россия	м.	559		СОУЭ
				3.3 Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение	ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5 -1 кВ		Россия	м.	84		220В, 24В, 12В
				3.4 Труба гофрированная Д20 с протяжкой, серая	91920		ДКС	м	1130		ОКЛ
				3.5 Муфта гибкая труба-труба, IP64, д.20мм	59920		ДКС	шт	50		
				3.6 Держатель оцинкованный двухсторонний, д.20мм с крепежным отверстием 8.5x6 мм	53355		ДКС	шт	2260		
				3.7 Кабель-канал магистральный 15x10	СКК10-015-010-1-K01		ЭЛЕКОР	м	60		
				3.8 Кабель-канал магистральный 60x40	СКК10-060-040-1-K01-018		ЭЛЕКОР	м	2		
				3.9 Дюбель металлический универсальный (FMD, MUD), саморез по металлу острый DIN 18182,	262859		Гефест	шт.	4520		
				3.10 Труба жесткая ПВХ 3-х метровая легкая	16012		ДКС	м.	10		
				3.11 Бирка маркировочная			ООО "Пожтехкабель"	шт.	50		
				3.12 Труба стальная водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, Ø32мм	32x2,2			м.	1		
				3.13 Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740 мл	DF1201		ДКС	шт.	2		
				3.14 Знак самоклеющийся 100x100, F10 «Ручной извещатель»			Россия	шт.	6		
				4 Оборудование установки порошкового пожаротушения (АУПТ)							
				4.1 Блок контрольно-пусковой, 6 релейных выходов	С2000-КПБ		ЗАО НВП "Болид"	шт.	8		
				4.2 Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-ЗАМ	УДП 513-ЗАМ		ЗАО НВП "Болид"	шт.	6		
				4.3 Извещатель охранный магнитоконтактный адресный "С2000-СМК исп.01 (IP68)"	"С2000-СМК исп.01 (IP68)"		ЗАО НВП "Болид"	шт.	8		
				4.4 Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп. 02 "Автоматика отключена"	С2000-ОСТ исп. 02 "Автоматика отключена"		ЗАО НВП "Болид"	шт.	2		
				4.5 Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп. 06 "Порошок не входит"	С2000-ОСТ исп. 05 "Порошок не входит"		ЗАО НВП "Болид"	шт.	3		
				4.6 Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп. 05 "Порошок уходи"	С2000-ОСТ исп. 05 "Порошок уходи"		ЗАО НВП "Болид"	шт.	6		
				4.7 Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный "С2000-ОПЗ"	"С2000-ОПЗ"		ЗАО НВП "Болид"	шт.	12		
				4.8 Оповещатель охранно-пожарный световой (табло), "Автоматика отключена", IP52	М-24 СН "Автоматика отключена"		Россия	шт.	4		
				4.9 Оповещатель охранно-пожарный световой (табло), "Порошок не входит", IP52	М-24 СН "Порошок не входит"		Россия	шт.	4		

[illegible]